

## DIVERSOS



### Líquido desincrustante

#### Sistemas de Aquecimento e Piso Radiante

#### Descrição do Produto

Líquido aditivo de limpeza para circuitos hidráulicos fechados de instalações de aquecimento central e piso radiante.

**DOSAGEM:** 1,5 kg por cada 200 litros de água do sistema a limpar.

#### ATUAÇÃO:

- Radiadores: 1 semana, mantendo a temperatura do sistema entre os 40 e os 60 °C.
- Piso radiante: 2 semanas, mantendo a temperatura do sistema entre os 25 e os 35 °C.

#### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                       |
|-----------|------------------------------|
| 1706-0130 | Líquido Desincrustante (1Kg) |

